



*Покрајински завод за спорт и медицину спорта*  
Нови Сад, Масарикова 25, Тел-факс:021/572-224, 572-277  
E-mail: [info@pzsport.rs](mailto:info@pzsport.rs), [www.pzsport.rs](http://www.pzsport.rs)  
Текући рачун: 840-846668-69; 840-900664-71

---

Број: 01/2017-01

Датум:09.03.2017.године

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 2.  
У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА  
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И  
ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
ЈНОП 1/2017**

**Предмет:** Појашњење у вези јавне набавке услуга - израда пројектно техничке документације и техничка контрола пројектно документације за изградњу центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине-Партија 1 , ЈНОП 1/2017

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 08.03.2017. године, у писаном облику, путем mail-а, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно техничке документације и техничка контрола пројектно документације за изградњу центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине (ЈНОП 1/2017),за Партију 1. у оквиру кога је поставило следећа питање:

„Поштовани, молим Вас за појашњење код описа Пројекат бр. 13. „13 Пројекат стабилног система заштите противпожара у објектима“

-дојаву су ставили у телекомуникационе системе

-хидранте сте предвидели у ВИК-у.

Овакви објекти најчешће неће имати потребу за спринклером, ако сте на то мислили.

Хотел не спада под Правилник о угоститељским објектима.

Ако се објекат категорише као угоститељски и ако се ради по Правилнику за угоститељске онда се гаси ако му је површина већа од 800 m<sup>2</sup>

Ресторан је 500 m<sup>2</sup>.

Депаданси за смештај око 600 m<sup>2</sup>

У тендеру их називате Угоститељско-спортски објекти“

Гашење за овакав комплекс повлачи прављење базена, инсталација...и мора се предвидети у цени пројектовања.

Молим вас за појашњење?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или појашњења:

На основу члана 31. ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ЗАШТИТУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА ОД ПОЖАРА ("Сл. гласник РС", бр.61/2015):" У угоститељским објектима чија је површина већа 800 m<sup>2</sup> или у објекту борави или се

смешта више од 300 лица обавезна је уградња система за гашење пожара, који мора испуњавати прописе којима је уређена област пројектовања и извођење ових система.“

Унутар комплекса објеката Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине предвиђен је боравак деце и омладине како на дневном нивоу тако и у оквиру спортских школа и кампова.

У склопу ресторана пројектоваће се мултифункционална сала где ће та деца обедовати и где ће се окупљати у оквиру разних дешавања (образовног или забавног карактера), тако да у неким моментима максималан број лица који бораве у том објекту заједно са запосленима прелазиће 300.

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**